

## 青洲坊大廈防火閘的處理方案

2019-1-22

就青洲坊大廈的防火捲閘事宜，按照 2019 年 1 月 18 日舉行的跨部門會議，建設發展辦公室將更換地庫公共停車場內用作防火分區分隔的 100 樁防火捲閘；而裙樓部分的 14 樁防火捲閘，將以磚牆及隔火室取代作為防火分區之分隔。

至於公共停車場內通往樓梯間或電梯前廳之通道的 155 樁防火捲閘，由於同一位置已設有隔火門，因此消防局和土地工務運輸局的技術意見認為該等防火捲閘無需隔熱性，故將予以保留。